



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

г. Липецк
(место составления акта)

« 19 » июня 20 19
(дата составления акта)

(время составления акта)

10:00 ч.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/014-1701

По адресу: 399174, Липецкая область, Добровский район, село Кривец, ул. Песчановка, 1.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от «18» июня 2019 № Л5/014-1701 заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора В.А. Долматова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Кривец Добровского муниципального района Липецкой области (МБДОУ детский сад «Теремок»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 18.06.2019 с 11-00 час. по 19.06.2019, 14-00 час.

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/ 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа или органа муниципального контроля)

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующий МБДОУ детский сад «Теремок

Зяблицева Наталья Петровна 18.06.2019, 11-00 ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не требуется.*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

Путилин Антон Игоревич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ детский сад «Теремок» Зяблицева Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Цель проверки: контроль выполнения МБДОУ детский сад «Теремок» пунктов ранее выданного предписания от 14.09.2018 № Л15/244-4047, срок по которым истек.

Задачей настоящей проверки являлась проверка выполнения (не выполнения) МБДОУ детский сад «Теремок» пунктов предписания от 14.09.2018 № Л15/244-4047.

В ходе проведения проверки:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания)	Лицо, ответственное за неустранение нарушения в установленный срок
1.	Перечень технической документации не предъявлен.	Выполнено (проверено на месте)	
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Выполнено (проверено на месте)	
3.	Отсутствует оперативно-техническая документация по электрохозяйству: журнал учёта электрооборудования, однолинейная схема электроснабжения, журнал дефектов на электрооборудовании.	Выполнено (проверено на месте)	
4.	Не предъявлены паспорта заземляющих устройств.	Выполнено (проверено на месте)	
5.	В ВРУ-0,4кВ на кабелях 0,4кВ питающих и отходящих, отсутствуют бирки установленного образца с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Выполнено (проверено на месте)	

ИТОГО: 5 пунктов

Выводы:

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки МБДОУ детский сад «Теремок» установлено, что нарушения, указанные в предписании 14.09.2018 № Л15/244-4047, со сроком устранения до 30 января 2019 включительно устранены в полном объеме.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ детский сад «Теремок» Зяблицева Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Цель проверки: контроль выполнения МБДОУ детский сад «Теремок» пунктов ранее выданного предписания от 14.09.2018 № Л5/244-4047, срок по которым истек.

Задачей настоящей проверки являлась проверка выполнения (не выполнения) МБДОУ детский сад «Теремок» пунктов предписания от 14.09.2018 № Л5/244-4047.

В ходе проведения проверки:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания)	Лицо, ответственное за неустранение нарушения в установленный срок
1.	Перечень технической документации не предъявлен.	Выполнено (проверено на месте)	
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Выполнено (проверено на месте)	
3.	Отсутствует оперативно-техническая документация по электрохозяйству: журнал учёта электрооборудования, однолинейная схема электроснабжения, журнал дефектов на электрооборудовании.	Выполнено (проверено на месте)	
4.	Не предъявлены паспорта заземляющих устройств.	Выполнено (проверено на месте)	
5.	В ВРУ-0,4кВ на кабелях 0,4кВ питающих и отходящих, отсутствуют бирки установленного образца с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Выполнено (проверено на месте)	

ИТОГО: 5 пунктов

Выводы:

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки МБДОУ детский сад «Теремок» установлено, что нарушения, указанные в предписании 14.09.2018 № Л5/244-4047, со сроком устранения до 30 января 2019 включительно устранены в полном объеме.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Копия распоряжения от «18» июня 2019 № Л5/014-1701 заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора В. А. Долматова

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

(подпись)

А. И. Путилин

А. И. Путилин

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): уполномоченный представитель юридического лица:

Заведующий МБДОУ детский сад «Теремок» Зяблицева Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 06 20 19



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)